

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Włocławek, 28 sierpnia 2026 r.

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.198.2026

Tytuł sprawy: NHŚ.5211.3.1.23.2026

Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim

Al. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski

DECYZJA Nr 334/26

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37ax ust. 1, 3 pkt 3, ust 4. pkt 1, ust. 6, ust. 7 pkt 3, 4 i 5, ust. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 16 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 oraz Załącznika Nr 1 Część C Tabela 1 lp. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 25.08.2026 r. z wodociągu Brześć Kujawski (sprawozdania z badań wody nr L.603.613.W.242.2026, L.603.613.W.243.2026, L.603.613.W.244.2026, L.603.613.W.245.2026, L.603.613.W.246.2026, L.603.613.W.247.2026, L.603.613.W.248.2026 sporządzone w dniu 28.08.2026 r.), a także z zebrany w sprawie materiałem dowodowym

stwierdzam

niezgodność z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu Brześć Kujawski, ze względu na nieprawidłowe zmiany w liczbie kolonii w 22°C w zakresie 260-480 jtk/1 ml, przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

ustalam

termin trwania niezgodności z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C do dnia 18.09.2026 r., przy zachowaniu dopuszczalnej ww. wartości parametrycznej na nieprzekraczalnym poziomie do 500 jtk/1 ml

i nakazuję

zarządzającemu wodociągiem Brześć Kujawski, tj. Zakładowi Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski:

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu Brześć Kujawski do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 1 Część C Tabela 1 lp. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu Brześć Kujawski o niezgodności z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu Brześć Kujawski i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody.

3. Ustalić przyczynę niezgodności z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu Brześć Kujawski.
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z zakresem i terminem realizacji tych działań.
5. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody przeprowadzonych po zakończeniu działań naprawczych w punktach zgodności, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 części A tabela 1 lp. 1 i 2 oraz części C tabeli 1 lp. 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin wykonania ww. obowiązków określonych w:

- a. punkcie 1 – należy wykonać do dnia 18.09.2026 r.
- b. punkcie 2 – należy wykonać niezwłocznie po otrzymaniu niniejszej decyzji
- c. punkcie 3 – należy wykonać do dnia 18.09.2026 r.
- d. punkcie 4 – należy wykonać niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji
- e. punkcie 5 – należy wykonać do dnia 18.09.2026 r.

UZASADNIENIE

W dniu 25.08.2026 r. w związku z interwencją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski pobrał do badań laboratoryjnych 5 próbek wody w punktach zewnętrznych zlokalizowanych na:

- działce nr 227/1 przy ul. Królewskiej w Brześciu Kujawskim,
- działce nr 105/7 w Guźlinie,
- działce nr 120/4 w Kąkowej Woli,
- działce nr 94 w Starym Brześciu,
- działce nr 25 przy ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim

oraz 2 próbki wody w punktach zlokalizowanych:

- na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kilińskiego 23A w Brześciu Kujawskim,
- w bloku nr 3 przy ul. Nowej 23 w Brześciu Kujawskim.

We wszystkich próbkach wody stwierdzono nieprawidłowe zmiany w liczbie kolonii w 22°C w zakresie 260-480 jtk/1 ml, przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli* ani enterokoków jelitowych.

Potwierdzają to sprawozdania z badań wody nr L.603.613.W.242.2026, L.603.613.W.243.2026, L.603.613.W.244.2026, L.603.613.W.245.2026, L.603.613.W.246.2026, L.603.613.W.247.2026, L.603.613.W.248.2026, sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Płockiej 45a w dniu 28.08.2026 r.

Jakość wody z wodociągu Brześć Kujawski nie odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku Nr 1 Część C Tabela 1 lp. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych opisanych w części A tabela 1 lp. 1 i 2 oraz części C tabeli 1 lp. 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Parametr liczba kolonii w 22°C jest parametrem wskaźnikowym i jego wartość parametryczną określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jako „bez nieprawidłowych zmian” z odnośnikiem „Zaleca się, aby liczba kolonii nie przekraczała: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.” Bakterie oznaczone w temperaturze 22°C, to organizmy naturalnie występujące w wodzie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie, wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładają martwą materię organiczną. Bakterie te rozwijają się tworząc tzw. błonę biologiczną zarówno w sieci wodociągowej lub w zbiornikach wody czystej. Nieoczekiwany wzrost liczby kolonii może być zatem wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne stwierdził niezgodność z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski, określił dopuszczalną wartość liczby kolonii w 22°C do 500 jtk/1 ml w wodzie z ww. wodociągu oraz wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Komunikat wydany w dniu 28.08.2026 r. został przesłany drogą elektroniczną zarządzającemu przedmiotowym wodociągiem tj. Zakładowi Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski oraz Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego Pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z wody z wodociągu Brześć Kujawski.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzonej niezgodności z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego i zapoznania się przez stronę z aktami sprawy przed wydaniem niniejszej decyzji.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.).
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.).
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim
Al. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski – e-Doręczenia: AE:PL-98335-11366-GFIGW-24
2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego
Pl. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski – e-Doręczenia: AE:PL-89124-18956-HDWCE-23
3. aa – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz – e-Doręczenia: AE:PL-67719-88282-SBJJG-23
 2. NHŻ – wm.
 3. HDM – wm.
 4. NEP – wm.
- LN