

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Włocławek, 5 października 2026 r.

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.198.2026

Tytuł sprawy: NHŚ.5211.3.1.23.2026

Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim

Al. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski

DECYZJA Nr 396/26

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 4a ust. 1 pkt 1, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748),

po zapoznaniu się ze:

- sprawozdaniami z badań nr 5042/26/W, 5045/26/W, 5046/26/W, 5047/26/W, 5048/26/W, 5049/26/W, 5050/26/W próbek wody pobranych w dniu 09.09.2026 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez zarządzającego wodociągiem Brześć Kujawski po zakończeniu działań naprawczych,
- sprawozdaniami z badań wody nr L.613.W.262.2026, L.613.W.263.2026, L.613.W.264.2026, L.613.W.265.2026, L.613.W.266.2026, L.613.W.267.2026, L.613.W.268.2026 z dnia 24.09.2026 r. próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego z wodociągu Brześć Kujawski w dniu 21.09.2026 r.,
- sprawozdaniami z badań wody nr L.603.613.W.271.2026, L.603.613.W.272.2026, L.603.613.W.273.2026, L.603.613.W.274.2026, L.603.613.W.275.2026, L.603.613.W.276.2026, L.603.613.W.277.2026 z dnia 02.10.2026 r. próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego z wodociągu Brześć Kujawski w dniu 29.09.2026 r., a także zebranych w sprawie materiałem dowodowym

stwierdzam

przydatność wody do spożycia przez ludzi po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez zarządzającego wodociągiem Brześć Kujawski w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C.

UZASADNIENIE

W dniu 25.08.2026 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kilińskiego 23A w Brześciu Kujawskim, w bloku nr 3 przy ul. Nowej 23 w Brześciu Kujawskim oraz w punktach zewnętrznych zlokalizowanych na:

- działce nr 227/1 przy ul. Królewskiej w Brześciu Kujawskim,
- działce nr 105/7 w Guźlinie,
- działce nr 120/4 w Kąkowej Woli Wsi,
- działce nr 94 w Starym Brześciu,
- działce nr 25 przy ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim.

W ww. próbkach wody stwierdzono nieprawidłowe zmiany w liczbie kolonii w 22°C w zakresie 260-480 jtk/1 ml, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny we Włocławku w dniu 28.08.2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski i nakazał zarządzającemu wodociągiem tj. Zakładowi Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski:

- podjąć działania naprawcze,
- poinformować odbiorców korzystających z wody o niezgodności z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C i ograniczeniach w korzystaniu z niej,
- ustalić przyczynę ww. niezgodności,
- przedłożyć tut. organowi plan działań naprawczych
- przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody przeprowadzonych po zakończeniu działań naprawczych, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał komunikat w dniu 28.08.2026 r. dotyczący stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski, który został przekazany Zakładowi Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim i Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego do rozpowszechnienia, w celu bezzwłocznego zapoznania się z nim konsumentów korzystających z wody z tego wodociągu.

Zarządzający wodociągiem Brześć Kujawski w dniach 28.08.2026 r. i 03.09.2026 r. informował o podejmowanych działaniach naprawczych, polegających m.in. na zastosowaniu dezynfekcji podchlorynem sodu, płukaniu źródeł filtracyjnych oraz sieci wodociągowej, a po każdym etapie pobierał próbki wody. Ponadto w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia pobrał próbki wody surowej z każdej studni głębinowej. Analiza wyników badań jakości wody surowej wykazała problemy z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w jednej ze studni, w związku z czym studnia została wyłączona z eksploatacji i poddana procesowi dezynfekcji.

Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim w dniu 15.09.2026 r. przedłożył sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 09.09.2026 r. ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kilińskiego 23A w Brześciu Kujawskim oraz z punktów zewnętrznych zlokalizowanych przy BCKiH „Wahadło” przy ul. Kolejowej 44 w Brześciu Kujawskim oraz na działkach nr: 25 przy ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim, 105/7 w Guźlinie, 120/4 w Kąkowej Woli Wsi, 227/1 przy ul. Królewskiej w Brześciu Kujawskim, 94 w Starym Brześciu. We wszystkich pobranych próbkach wody z ww. punktów nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w liczbie kolonii w 22°C, obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli* oraz enterokoków jelitowych. Potwierdzają to sprawozdania z badań nr 5042/26/W, 5045/26/W, 5046/26/W, 5047/26/W, 5048/26/W, 5049/26/W, 5050/26/W sporządzone w dniu 14.09.2026 r. przez MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin.

Ze względu na prawidłowe wartości mikrobiologiczne w wodzie z wodociągu Brześć Kujawski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 15.09.2026 r. wydał komunikat, iż z wody z ww. wodociągu można korzystać bez ograniczeń.

W związku z powyższym, na podstawie art. 37av ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniach 21.09.2026 r. i 29.09.2026 r. pobrał w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego próbki wody z wodociągu Brześć Kujawski z ww. punktów zgodności. We wszystkich pobranych próbkach wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w liczbie kolonii w 22°C, obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli* oraz enterokoków jelitowych. Potwierdzają to sprawozdania z badań wody nr L.613.W.262.2026, L.613.W.263.2026, L.613.W.264.2026, L.613.W.265.2026, L.613.W.266.2026, L.613.W.267.2026, L.613.W.268.2026 z dnia 24.09.2026 r. oraz sprawozdania z badań wody nr L.603.613.W.271.2026, L.603.613.W.272.2026, L.603.613.W.273.2026, L.603.613.W.274.2026, L.603.613.W.275.2026, L.603.613.W.276.2026, L.603.613.W.277.2026 z dnia 02.10.2026 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Płockiej 45a.

W związku z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wodę zdrową i czystą uznaje się wodę spełniającą m.in. minimalne wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych, chemicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody z wodociągu Brześć Kujawski odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1, część A Tabela 1 i część C Tabela 1 Lp. 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku biorąc pod uwagę powyższe, uznał, że woda z wodociągu Brześć Kujawski jest przydatna do spożycia przez ludzi po zakończeniu działań naprawczych w związku ze stwierdzoną niezgodnością z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.).
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – e-Doręczenia: AE:PL-98335-11366-GFIGW-24
 2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego
Pl. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski – e-Doręczenia: AE:PL-89124-18956-HDWCE-23
 3. aa – egz. nr 1
- Do wiadomości:
1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz – e-Doręczenia: AE:PL-67719-88282-SBJJG-23
 2. NHŻ– wm.

3. NHD – wm.
4. NEP– wm.
LN